

Tabelle1

Ladedauer: 2h+1h equalising

Während Ladung Generator 2kw

11.06.15	19:00:00	20:00:00 loading		20:30:00		21:00:00		21:06:00 Beginn Equalizing	
		shunt 200mV	6,3	shunt 200mV	6,3			shunt 200mV	4,6
6,74	6,73	7,16	7,1	7,23	7,18	7,29	7,25	7,36	7,35
6,76	6,75	7,18	7,15	7,26	7,23	7,31	7,3	7,38	7,41
6,7	6,74	7,09	7,19	7,18	7,27	7,26	7,32	7,38	7,38
6,73	6,73	7,14	7,12	7,23	7,21	7,31	7,3	7,41	7,38
27	27	28,6	28,6	28,9	28,9	29	29	29,5	29,5
1204	1204	1204		1204				1214	1229
1204	1194	1199		1194				1219	1219
1194	1204	1204		1209				1209	1224
1199	1204		1204		1209			1214	1224
1204	1194		1199		1209			1224	1224
1199	1204		1209		1210			1219	1229
1189	1204	1204		1199				1214	1219
1199	1184	1204		1194				1214	1199
1199	1204	1204		1189				1209	1214
1189	1199		1199		1199			1204	1214
1194	1199		1204		1194			1214	1199
1189	1194		1200		1189			1224	1204
19:20:00	28,4			21:00:00				26,7	26,7
				7,29	7,25				
				7,31	7,3				
				7,26	7,32				
				7,31	7,3				
				29	29				
								22:06:00 equalizing Stopp	
								shunt 200mV	0,06