



Relais 1: Einschaltwischer, Schaltzeit = Pumpenlaufzeit  
 Relais 2: Einschaltverzögerung, Schaltzeit = Überwachung auf lange Pausen  
 Relais 3: Normale Relaisfunktion, alternativ normales Relais ohne Steuereingang  
 Zähler mit Alarmstand konfigurieren, SET/PLUS

TITLE: Pumpensteuerung	
Document Number:	REV:
Date: 26.05.2010 00:06:58	Sheet: 1/1